

DODATEK č. 1

k dokumentaci zdolávání požáru (DZP)

Objekt:

SVJ OULU Hloubětín, Saarinenova 1129/1, 1129/3, 1129/5, Praha 9

Zpracovatel:

Matyáš Kalenda – Z-OZO PO č. 226/2012

1. Doplnění informací

V prostorách hromadných garáží objektu se mohou nacházet:

- elektromobily,
 - pevně instalovaná nabíjecí zařízení pro elektromobily.
-

2. Zásahová opatření

V případě požáru v garážích:

- je možné provést odpojení napájení nabíjecích okruhů v místě hlavního rozvaděče,
 - ostatní zásahové podmínky se řídí platnou dokumentací zdolávání požáru.
-

3. Závěr

Tento dodatek nemění koncepci zdolávání požáru objektu a je informativním doplněním dokumentace.



V Praze dne: 14. 12. 2025

Zpracoval: Matyáš Kalenda, Z-OZO 226/2012

Schválil:

Statutární orgán právnické osoby

